

* Conexão entre um Barramento de Cobre Passante na Horizontal, com outro Barramento em Derivação, para Baixo, Também de Cobre, na Vertical

* Connection Between one Passing - Copper Bar With another Bar in Down Derivation Also in Copper in the Vertical

* Conexión entre una Barra de Cobre Pasante en la Horizontal Con otra en Derivación También de Cobre en la Vertical Hacia Abajo



REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA

MBQ / MBR

DIMENSÕES DO BARRAMENTO BAR DIMENSIONES DIMENSIONES DE LA BARRA				REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA				CARTUCHO CARTRIDGE CARTUCHO
PASSANTE PASSER PASSANTE		DERIVAÇÃO DERIVATION DERIVACIÓN		MBQ		MBR		
mm	POLEGADAS INCHES PULGADAS	mm	POLEGADAS INCHES PULGADAS	GRAFITE GRAPHITE GRAFITO	GRAFITE COM ARMADURA GRAPHITE WITH HARDWARE GRAFITO CON ARMADURA	GRAFITE GRAPHITE GRAFITO	GRAFITE COM ARMADURA GRAPHITE WITH HARDWARE GRAFITO CON ARMADURA	
3 x 25	1/8" x 1"	3 x 25	1/8" x 1"	MBQ2-8181	-	MBR2-8181	-	90
3 x 50	1/8" x 2"	3 x 50	1/8" x 2"	MBQ2-8383	-	MBR2-8383	-	200
6 x 25	1/4" x 1"	6 x 25	1/4" x 1"	MBQ2-8686	-	MBR2-8686	-	150
6 x 40	1/4" x 1 1/2"	6 x 40	1/4" x 1 1/2"	MBQ2-8787	-	MBR2-8787	-	250
6 x 50	1/4" x 2"	6 x 50	1/4" x 2"	MBQ3-8888	-	MBR3-8888	-	2 - 200
6 x 80	1/4" x 3"	6 x 80	1/4" x 3"	-	MBQ9-8989	-	MBR9-8989	2 - 250
6 x 100	1/4" x 4"	6 x 100	1/4" x 4"	-	MBQ9-9090	-	MBR9-9090	3 - 250
10 x 40	3/8" x 1 1/2"	10 x 40	3/8" x 1 1/2"	MBQ3-9292	-	MBR3-9292	-	2 - 200
10 x 50	3/8" x 2"	10 x 50	3/8" x 2"	-	MBQ9-9393	-	MBR9-9393	2 - 250
10 x 80	3/8" x 3"	10 x 80	3/8" x 3"	-	MBQ9-9494	-	MBR9-9494	3 - 250
10 x 100	3/8" x 4"	10 x 100	3/8" x 4"	-	MBQ9-9595	-	MBR9-9595	4 - 250

MBQ2 / MBR2 * Requer Alicate M-160

MBQ3 / MBR3 * Requer Alicate M-159

MBQ9 / MBR9 * Fornecido com Armadura
Dispensa uso Alicate

* Pliers Required M.160

* Pliers Required M.159

* It's Supplied with Shield that includes the Pliers

* Necesita Alicate M-160

* Necesita Alicate M-159

* Proveído con Armadura
Dispensa el uso de Alicate

* **MBQ** - Requer um Espaçamento Mínimo de 130mm Entre o Barramento e a Parede

* **MBR** - Requer um Espaçamento Mínimo de 19mm Entre o Barramento e a Parede

* **MBQ** - Requires a Minimum Spacing of 130mm Between the Bar and the Wall

* **MBR** - Requires a Minimum Spacing of 19mm Between the Bar and the Wall

* **MBQ** - Necesita Un Espacio Mínimo de 130mm Entre la Barra y la Pared

* **MBR** - Necesita Un Espacio Mínimo de 19mm Entre la Barra y la Pared